

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.21 DEL REG. GENERALE DATA 05/08/2016	OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL TORRENTE LICENZA
---	---

L'anno duemila sedici il giorno cinque del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con Decreto n°02/2015 è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica l'ing. Alessandro Angelini;

PREMESSO che con decreto n°16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio è stato autorizzato il centro comunale di raccolta di Mandela;

PREMESSO che, come riportato nell'atto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, il decreto ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art.15 della L.R. 27/98, nonché degli artt. 9 e 13 dell'ordinanza 2992/99 e s.m.i sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

ACCERTATO che ai sensi del comma 12 dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii *“l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990”*;

CONSIDERATO che il servizio di gestione rifiuti urbani è gestito in modo unionale dall'Unione dei Comuni della Valle Ustica e, pertanto, anche il centro comunale di raccolta di Mandela realizzato dalla Comunità Montana dell'Aniene per i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Valle Ustica;

PRESO ATTO della necessità di richiedere prima del 29 gennaio 2017, giorno della scadenza del provvedimento del Commissario sopra citato, l'autorizzazione allo scarico delle acque del piazzale del centro comunale di raccolta;

ACCERTATA la necessità di gestire un centro comunale di raccolta autorizzato con una corretta regimentazione delle acque di dilavamento, al fine di tutelare l'interesse pubblico della corretta gestione dei rifiuti urbani nel territorio unionale;

RITENUTO di convogliare le acque di diluimento del piazzale del centro comunale di raccolta nel corpo idrico ricettore Licenza;

CONSIDERATA la necessità dell'ottenimento da parte della città Metropolitana di Roma e dal Consorzio di Bonifica del Parere Idraulico;

CONSIDERATA la necessità dell'ottenimento da parte della città Metropolitana di Roma dell'autorizzazione allo scarico;

CONSIDERATA la necessità di fiancheggiare lungo la vecchia "*Via dei Cavoni*" di proprietà del Comune di Mandela il collettore interrato delle acque piovane raccolte dalla cunetta stradale della Via Tiburtina Valeria gestita dalla Società regionale ASTRAL;

CONSIDERATA fondamentale la presenza del Comune di Mandela per l'autorizzazione al passaggio del collettore lungo la vecchia via dei Cavoni e al convogliamento delle acque nel collettore esistente sotto Via dei Cavoni;

CONSIDERATA fondamentale la presenza della Comunità Montana dell'Aniene in quanto ha progettato e realizzato il centro comunale di raccolta di Mandela;

RITENUTO di indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di autorizzazione allo scarico del centro comunale di raccolta di Mandela;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi dei giorni data 21 giugno 2016 e 4 agosto 2016 riportate nei verbali allegati alla presente determinazione;

VISTO il parere favorevole della Società ASTRAL prot. n°11180 del 16/06/2016 che si allega alla presente determinazione

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016 che si allega alla presente determinazione

VISTA l'autorizzazione rilasciata in sede di conferenza dei servizi da parte del Comune di Mandela per l'autorizzazione al passaggio del collettore lungo la vecchia via dei Cavoni e al convogliamento delle acque nel collettore esistente sotto Via dei Cavoni;

CONSIDERATO che ACEA ATO 2 spa – Unità Patrimonio e Sorveglianza ha partecipato alla conferenza dei servizi avendo preso conoscenza del procedimento amministrativo dall'Avviso pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Mandela.

CONSIDERATO che l'ACEA ATO 2 ha richiesto nella conferenza dei servizi la documentazione per esprimere in proprio parere non richiesto in passato prima della realizzazione dell'intervento dalla Comunità Montana dell'Aniene, ricadendo l'intervento in oggetto all'interno dei 100 metri di tutela degli acquedotti MARCIO I e MARCIO II secondo il Regolamento di Igiene del Comune di Roma;

RITENUTO di trasmettere la documentazione all'ACEA ATO 2 per le proprie osservazioni di competenza, seppur il decreto n°16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio ai sensi di legge sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

VISTA la documentazione tecnica di integrata alle richieste del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016 per la richiesta del parere idraulico:

- Elaborato Grafico descrittivo dello scarico;
- Relazione Idraulica

VISTA la vigente normativa che disciplina la materia ambientale D.Lgs.n. 152 del 14.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge sul procedimento amministrativo 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

1. Di approvare quanto descritto in premessa;
2. Di concludere la conferenza dei servizi convocata con nota prot. n°88 del 1 giugno 2016;
3. Di trasmettere la documentazione della conferenza dei servizi ai Sindaci dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica;
4. Di approvare la documentazione tecnica di integrata alle richieste del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016 per la richiesta del parere idraulico:
 - Relazione Idraulica;
 - Tavola descrittiva dello scarico da realizzare.
5. Di convocare successivamente un'ulteriore conferenza dei servizi per l'acquisizione del parere idraulico e del parere della Società ACEA spa;
6. A seguito dell'ottenimento del parere idraulico per lo scarico del Licenza trasmettere la documentazione per la richiesta allo scarico al Servizio "*Tutela delle acque e servizio idrico*" della Città Metropolitana di Roma Capitale.
7. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale, immediatamente efficace.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Angelini

Vicovaro, 05/08/2016

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Angelini

Vicovaro, 05/08/2016

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

NON È NECESSARIO IL PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA *ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

Vicovaro, 05/08/2016

NOTE: _____

**Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziario**
Dott.ssa Anna Maria Santoni

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA



(Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine, Vicovaro)
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006
Tel 0774 / 498002 fax 0774 / 498297

OGGETTO: VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/1990 e ss.mm.ii PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE ACQUE DI DILEVAMENTO DEL PIAZZALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL CORPO IDRICO RICETTORE LICENZA

A seguito della convocazione della conferenza dei servizi in oggetto con nota prot. n°88 del 1 giugno 2016, in data 21 giugno 2016, risultano presenti i seguenti Enti:

- **Città Metropolitana di Roma Capitale** Dip IV “Tutela e valorizzazione Ambientale” con il Dott. Dionisi del Servizio II “Tutela delle Acque” e con il Geom. Basili del Servizio II “Difesa del Suolo”;
- **Comune di Mandela** con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Geometra Claudio Panatta;
- **Unione dei Comuni della Valle Ustica** con il Responsabile dell’ufficio Tecnico Ing. Alessandro Angelini

Si riportano le seguenti considerazioni da parte dei presenti:

Unione dei Comuni della Valle Ustica Responsabile Ufficio Tecnico ing. Alessandro Angelini: Descrive l’attuale sistema di regimentazione delle acque di pioggia del centro comunale di raccolta realizzato dalla Comunità Montana dell’Aniene.

L’Ufficio unionale rappresenta che con decreto n°16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio è stato autorizzato il centro comunale di raccolta di Mandela nel quale viene riportato il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Roma con nota prot. n°143541 del 28/11/2006. In tale parere la Provincia di Roma fa riferimento alle informazioni necessarie per il trattamento dello scarico del centro comunale di raccolta come *acque di prima pioggia*.

L’ufficio unionale presenta alla conferenza dei servizi la necessità di realizzare lo scarico delle acque nel fiume Licenza senza collettare nella banchina stradale di Via Tiburtina, andando a modificare lo stato attuale del sistema di scarico delle acque. L’ufficio unionale si impegna a svolgere in via breve delle analisi delle acque restituite dal sistema di depurazione realizzato dalla Comunità Montana dell’Aniene per la verifica dei parametri chimico fisici dello scarico stesso.

Città Metropolitana di Roma Capitale “Tutela delle Acque” Dott. Dionisi: nella documentazione presentata (elaborato+relazioni) presentati a firma dell’ing. Alessandro Angelini Tavola Unica si rilevano le seguenti criticità:

1. Il collegamento da realizzare deve essere portato in continuità con il corpo idrico superficiale individuato (torrente Licenza);
2. La relazione tecnica “*realizzazione di impianti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti*”, a firma dell’ing. G.F. Saetti allegata, individua come sistema di trattamento un impianto di prima pioggia attraverso un sedimentatore+disoleatore per il trattamento dei primi 5 mm di pioggia. La stessa relazione Tecnica riporta quale sistema di scarico, la realizzazione della sub-irrigazione in tabella IV. Tutto questo in contrasto con quanto riportato nella relazione idraulica allegata (scarico in corpo idrico superficiale “torrente Licenza) nella quale viene riportato il collegamento, così come nella tavola dell’elaborato grafico, nel corpo idrico superficiale;
3. La relazione Tecnica descrive i CER autorizzati per i quali si ritiene che non possono essere garantiti i limiti tabellari attraverso il sistema di depurazione adottato, in quanto le acque presenti sono a contatto con tali tipologie di rifiuti e potrebbero richiedere trattamenti diversi dalla sola separazione degli idrocarburi come riportato nella relazione tecnica allegata;
4. Lo scarico deve essere attivato dopo il rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii con le osservazioni sopra riportate.

Per quanto sopra si chiede di aggiornare gli elaborati grafici e la relazione Tecnica.

Città Metropolitana di Roma Capitale “Difesa del Suolo” Geometra Basili: nell’elaborato presentato a firma dell’ing. Alessandro Angelini Tavola Unica rileva le seguenti criticità:

- La necessità di integrare l’elaborato grafico con pianta e sezioni quotate, in corrispondenza dell’opera di scarico nel torrente Licenza, determinando la quota del tirante idrico nella sezione di chiusura del bacino imbrifero del Licenza calcolato in base ad una portata di piena con un Tempo di ritorno di 200 anni utilizzando la metodologia VAPI;

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA



(Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine, Vicovaro)

Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006

Tel 0774 / 498002 fax 0774 / 498297

- predisporre un'ideale difesa spondale con materassi di tipo RENO o scogliera di pietrame a cavallo della condotta di scarico.

Comune di Mandela Geometra Panatta: Si autorizza l'immissione dello scarico nell'attraversamento in via dei Cavoni riportato nella fotografia della Tavola unica redatta dall'ing. Alessandro Angelini.

La Conferenza dei servizi si chiude alle ore 12:45. Il verbale sarà trasmesso a tutti gli Enti convocati.

Unione dei Comuni della Valle Ustica ing. Alessandro Angelini

Comune di Mandela Geometra Claudio Panatta

Città Metropolitana di Roma Capitale "Difesa del Suolo" Geom. Adolfo Basili

Città Metropolitana di Roma Capitale "Tutela delle Acque" Arch. Mario Dionisi



(Handwritten signatures of Alessandro Angelini, Claudio Panatta, Adolfo Basili, and Mario Dionisi)

ASTRAL SpA
Tit: _____
Cl: _____
1655/16/progesp
N. 0011180 16/06/2016 UOR: _____


ROMA,

Spettabile
Unione dei Comuni della Valle Ustica
c.a. RUP ing. Alessandro Angelini
via delle Scuole, 1
00029 Vicovaro (RM)
Fax: 0774 498297
PEC: utu.unionevalleustica@pec.it

Oggetto: Realizzazione dello scarico delle acque di diluimento del piazzale del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani nel corpo idrico ricettore Licenza.

Parere per Conferenza di Servizi del 10.06.2016

Facciamo seguito alla Vs nota prot. 88 del 01.06.2016, pervenuta in Astral S.p.A. al prot. 0010248 del 01.06.2016 con la quale viene convocata al Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, per comunicare quanto segue:

Premesso

- che la Regione Lazio, con legge regionale del 20.05.2002, n. 12, ha costituito l'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.;
- che con Contratto di Servizio n. 16712 del 23/10/2013 la Regione Lazio ha l'affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all'Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA, aggiornato ai sensi dell'art.6 del Contratto di Servizio Rep. 6023/2006;

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495- "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada";

Considerato

- che la SR 5 Tiburtina è ad oggi classificata come strada regionale extraurbana;
- che le opere di cui sopra prevedono il fiancheggiamento della parte interrata del collettore delle acque piovane raccolte dalla cunetta stradale della SR 5 Tiburtina al km 49+000 circa;

la scrivente ritiene, in via preliminare, di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto, per quanto di propria competenza, con le seguenti prescrizioni:

ASTRAL spa
Azienda Strade Lazio

Sede operativa e legale
Via del Pescaccio 96/98
00166 Roma
t. +39.06.5168.7516
www.astralspa.it
protocolloastral@pec.astralspa.it

p.iva 07244131004
cf. 07244131004
reg imprese 07244131004
rea 1020380
capitale sociale
€ 9.000.000,00 deliberato
€ 1.000.000,00 i.v.



- ◆ i fiancheggiamenti dovranno essere realizzati al di fuori della sede stradale; eccezionalmente può essere autorizzata la posa in banchina e comunque con modalità di scavo e rinterro definite dal ns capitolato d'oneri;
- ◆ a semplice richiesta di Astral, in occasione di ampliamenti della sede stradale promossi dalla Regione Lazio e/o direttamente da Astral, le opere di cui all'oggetto dovranno essere adeguate secondo le necessità della scrivente, a cura e spese del richiedente;
- ◆ siano fatti salvi tutti i diritti di terzi;
- ◆ le opere dovranno essere realizzate in conformità degli elaborati di progetto presentati;
- ◆ il richiedente dovrà comunicare preventivamente la data di inizio e dell'ultimazione dei lavori e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni che durante la realizzazione delle stesse potranno esse impartire da Astral S.p.A. in relazione ai tempi e alle modalità di esecuzione;
- ◆ il progetto dovrà prevedere le fasi di cantierizzazione, per mantenere il traffico sulla S.R. in condizioni di massima sicurezza;
- ◆ dopo la realizzazione delle opere in oggetto, si dovrà provvedere al ripristino a perfetta regola d'arte dello stato dei luoghi;
- ◆ l'Astral S.p.A. dovrà essere sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che dovessero verificarsi durante od a seguito della esecuzione dei lavori;
- ◆ il presente parere è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte di questa Azienda – Area Rilascio Concessioni – Ufficio Attraversamenti, che il richiedente dovrà acquisire prima dell'effettivo inizio dei lavori, nella quale saranno indicate le prescrizioni tecniche e le modalità di esecuzione previste negli standard della scrivente.

Distinti saluti

Ufficio Progettazione e Conferenze di Servizi

Il Responsabile


Ing. Federico Rappieri



Area Progettazione ed Espropri

Il Dirigente

Ing. Fabrizio Bajetti



Il Direttore Generale

Dott. Daniele Lucci





CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - bonifica.consorzio@libero.it - cbtar@pec.it
Tel. 06561941 - Fax 065657214 C.F.-P.IVA 05043961001 - www.cbtar.it

Roma, **04 AGO. 2016**

Prot. **004429**

Posiz.

Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP.

Ing. Severino Marasco

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA -

Conferenza dei Servizi - Integrazione 2016 - 04/08

Posta certificata



Spett.le
UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLE USTICA
Via delle scuole n° 1
00029 VICOVARO (RM)
utu.unionevalleustica@pec.it

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV Servizi di Tutela
e Valorizzazione dell'Ambiente
Servizio 2° Tutela Acque, Suolo e
Risorse Idriche
Via Tiburtina n° 691
00159 R O M A
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Oggetto: Realizzazione dello scarico delle acque di dilavamento del piazzale del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani nel corpo idrico ricettore Licenza - Comune di Mandela. Richiesta N.O. idraulico allo scarico Q=85.01 l/s con tubazione DN 315 nel Fiume Licenza. Conferenza dei Servizi del 04/08/2016.

Con riferimento alla nota acquisita al protocollo consortile al n. 3365 del 06/06/2016, relativa alla richiesta di un parere riguardo le opere in oggetto ed alle successive con le quali è stata trasmessa documentazione integrativa, questo Consorzio, esaminati gli elaborati progettuali, al fine di esprimere il parere di propria competenza ed ai soli fini idraulici, fa presente che è necessario produrre:

- progetto definitivo delle vasche di laminazione o sistemi similari per la raccolta delle acque meteoriche e il successivo graduale sversamento nel fosso demaniale tarato nel principio dell'invarianza idraulica (elaborati grafici con indicazione di quote e dimensioni, del diametro della tubazione di raccordo e dello stesso punto di scarico ed il dimensionamento del tubo di controllo flusso, ecc.). Si precisa che il volume di laminazione dovrà essere valutato attraverso il confronto tra le portate meteoriche ante operam e post operam, relative alle superfici impermeabilizzate di cui all'oggetto, considerando un tempo di ritorno delle piogge (Tr) di almeno 200 anni e un tempo di pioggia di almeno 15 minuti.

Sedi periferiche:


Monti dell'Ara - Viale dei Tre Denari Snc - 00057 Maccarese Fiumicino - Tel. 0661697965 Fax 0661697474

Focene - Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - 00054 Focene Fiumicino - Tel 066589510-512 Fax 066589214

Si invita, pertanto, ad integrare la documentazione presentata secondo le indicazioni sopra citate entro trenta giorni dal ricevimento della presente al fine di consentire a questo Consorzio di esprimere il parere idraulico di competenza; in caso contrario lo stesso parere si deve ritenere espresso in senso negativo.

IL DIRETTORE UNICO

(Ing. Natalino Corbo)



Sedi periferiche:

Monti dell'Ara – Viale dei Tre Denari Snc – 00057 Maccarese Fiumicino – Tel. 0661697965 Fax 0661697474

Focene – Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 – 00054 Focene Fiumicino – Tel 066589510-512 Fax 066589214



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA



(Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine, Vicovaro)
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006
Tel 0774 / 498002 fax 0774 / 498297

OGGETTO: VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI LA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE ACQUE DI DILEVAMENTO DEL PIAZZALE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL CORPO IDRICO RICETTORE LICENZA

A seguito della convocazione della conferenza dei servizi in oggetto con nota prot n°114 del 20 luglio 2016, risultano presenti i seguenti Enti:

- **Città Metropolitana di Roma Capitale** Dip IV “Tutela e valorizzazione Ambientale” con il Dott. Dionisi del Servizio II “Tutela delle Acque”;
- **Comune di Mandela** con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Geometra Claudio Panatta;
- **Unione dei Comuni della Valle Ustica** con il Responsabile dell’ufficio Tecnico Ing. Alessandro Angelini;
- **ACEA ATO 2 spa** – Servizio Patrimonio e sorveglianza Dott.ssa Annarita Macchioni e Giorgio Lombardi.

Non sono presenti Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ed il Servizio II “Difesa del Suolo” della Città Metropolitana di Roma Capitale. Letto il verbale della prima conferenza dei servizi gli Enti convocati si esprimono nel seguente modo:

Città Metropolitana di Roma Capitale “Tutela acque e risorse idriche” Mario Dionisi:

Si ribadiscono le osservazioni rappresentate nella prima conferenza dei servizi, salvo le modifiche del sistema di scarico nel corpo idrico chiarito con la realizzazione della condotta. Si osserva ancora che nell’elaborato rappresentato il tratto finale della condotta di scarico deve essere completato con il parere del consorzio di Bonifica, l’autorizzazione sotto strada da parte del Comune di Mandela e l’autorizzazione delle opere in alveo nel tratto finale di collegamento al Fosso Licenza da parte del Servizio Difesa del Suolo della Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di poter collettare lo scarico in continuità. Quanto detto è condizione necessaria per la richiesta dell’autorizzazione allo scarico delle acque. Considerato che i lavori devono ancora essere realizzati si chiede alla data odierna quale è il sistema delle acque di raccolta attualmente adottato in attesa che siano completati i lavori descritti nella documentazione presentata. Si richiede altresì se il sistema di trattamento delle acque di pioggia riportato sia ritenuto idoneo al rispetto dei limiti tabellari di scarico in considerazione delle tipologie di rifiuti presenti (vedi CER) che sono stati autorizzati. Le operazioni di messa in riserva dei RAEE devono avvenire all’interno di aree coperte e delimitata da griglie al fine di evitare il contatto delle acque meteoriche con altre aree dedicate ai rifiuti. Si chiede infine di rettificare il refuso riportato nel paragrafo 4.1 della relazione idraulica nella quale viene menzionato che le acque di seconda pioggia si immettono nel sistema di raccolta della cunetta stradale.

ACEA ATO 2 spa – Unità Patrimonio e Sorveglianza Dott.ssa Annarita Macchioni e Geom. Giorgio Lombardi.
L’ACEA ha partecipato alla conferenza dei servizi non a seguito della convocazione dell’Ufficio Tecnico Unionale, ma avendo preso conoscenza del procedimento amministrativo dall’Avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Mandela.

Ricadendo l’intervento oggetto della conferenza dei servizi all’interno dei 100 metri di tutela degli acquedotti del Regolamento di Igiene del Comune di Roma Titolo II Difesa delle Acque, l’Unità Patrimonio e Sorveglianza richiede per PEC (acea.ato2@pec.aceaspa.it) il progetto esecutivo dell’intervento al fine di verificare le interferenze con gli acquedotti MARCIO I e MARCIO II gestiti dalla ACEA ATO 2 spa.

La Conferenza dei servizi si chiude alle ore 12:00. Il verbale sarà trasmesso a tutti gli Enti convocati.

Unione dei Comuni della Valle Ustica ing. Alessandro Angelini

Comune di Mandela Geometra Claudio Panatta

ACEA ATO 2 spa – Unità Patrimonio e Sorveglianza Dott.ssa Annarita Macchioni

ACEA ATO 2 spa – Unità Patrimonio e Sorveglianza Geom. Giorgio Lombardi

Città Metropolitana di Roma Capitale “Tutela delle Acque” Arch. Mario Dionisi



[Handwritten signatures of Alessandro Angelini, Claudio Panatta, Annarita Macchioni, Giorgio Lombardi, and Mario Dionisi over horizontal lines.]